



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE**
ul. Mickiewicza 45
37-600 Lubaczów

Lubaczów, 2024-03-05

PSK.9020.267.2.2024

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i ust. 5, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 3 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 oraz załącznik Nr 1 część A Tabela 1 i część C Tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

oraz sprawozdań cząstkowych z badań wody Nr: POL.B.9052.1.24.2024 (punkt poboru: Hydrofornia w Podlesinie) i POL.B.9052.1.25.2024 (punkt poboru: Hydrant – punkt końcowy sieci) z dnia 05.03.2024 r.,

stwierdza, że:

woda z wodociągu w Podlesinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W związku z wydaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie decyzji w dniu 27.02.2024 r znak sprawy: PSK.9020.267.2.2024 stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Podlesinie ze względu na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj.: bakterie grupy coli oraz escherichia coli, Gmina Narol niezwłocznie podjęła działania naprawcze. W dniach: 28.02.2024 r., 1.03.2024 r., oraz 4.03.2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, zostały pobrane do badań próbki wody z sieci wodociągu w Podlesinie w punktach poboru: Hydrofornia w Podlesinie, Mieszkanie prywatne nr 2 oraz Hydrant – punkt końcowy sieci.

Na podstawie sprawozdań cząstkowych z badań wody pobranej w dniu 4.03.2024r. o Nr: POL.B.9052.1.24.2024, POL.B.9052.1.25.2024 z dnia 5.03.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie stwierdza, że woda z wodociągu sieciowego w Podlesinie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) - właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów

harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

W oparciu o art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537) – **Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.** Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a§1 k.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron decyzja staje się prawomocna i ostateczna (art. 127 a § 2 k.p.a.).
3. Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek niezwłocznego zawiadamiania w toku postępowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie o każdej zmianie adresu, pod rygorem pozostawienia pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia – w razie niemożności doręczenia (art. 41 § 1 i 2 Kpa).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBACZOWIE
mgr inż. Tomasz Lichacz
Podpisano elektronicznie

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol+ komunikat – *ePUAP*
2. PPWIS w Rzeszowie + kopia sprawozdań cząstkowych z badań wody o Nr: POL.B.9052.1.24.2024, POL.B.9052.1.25.2024 + komunikat – *ePUAP*
3. A/a.